



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51
 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, <http://emercom.irtel.ru>

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ПО ЗАЛАРИНСКОМУ И БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНАМ
 666321, Иркутская область, Балаганский район, п. Залари, ул. Кооперативная, 3

Предписание № 65/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Второтыретская основная общеобразовательная школа,

в лице законного представителя юридического лица Бондарчук Татьяны Анатольевны
 (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
 (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с "6" декабря 2022 г., 10 час. 00 мин. по "6" декабря 2022 г., 11 час. 30 мин., с "13" декабря 2022 г., 11 час. 30 мин. по "13" декабря 2022 г., 12 час. 00 мин. проведена проверка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Второтыретская основная общеобразовательная школа, расположенного по адресу: юридический адрес: 666331, обл. Иркутская, р-н Заларинский, д. Тыреть 2-я, ул. Верхняя, д 9, фактическое место осуществления деятельности: 6666331, обл. Иркутская, р-н Заларинский, д. Тыреть 2-я, ул. Верхняя, д 9 государственным инспектором Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Романовым Романом Игоревичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Бондарчук Т.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
666331, обл. Иркутская, р-н Заларинский, д. Тыреть 2-я, ул. Верхняя, д 9				
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479); "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работо-	01.08.2023	

	ние испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	способность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст)		
2	<p>При эксплуатации объекта защиты руководитель осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения.</p>	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479); ГОСТ Р53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 68-ст)	01.08.2023	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).	01.08.2023	
4	На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуа-	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).	01.08.2023	

	ции.			
5	Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя.	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).	01.08.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Заларинского и Балаганского районов

по пожарному надзору

Романов Роман Игоревич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"13" декабря 2022 г



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

Васильев Д.Н. Бочаров
(должность, фамилия, инициалы)



"13" декабря 2022 г



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


**Меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, согласно
Предписания № 65/1/1 (от 13.12.2023)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Второтыретская основная общеобразовательная школа,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» устранены следующие нарушения требований пожарной
безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
666331, обл. Иркутская, р-н Заларинский, д. Тыреть 2-я, ул. Верхняя, д 9				
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	Ст. 4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (утв. И введение в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-СТ)	01.08.2023	Выполнено 
2	При эксплуатации объекта защиты руководитель осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479); ГОСТ Р 533292-2009 «огнезащитные	01.08.2023	Выполнено 

	<p>технической документацией изготовителей средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения</p>	<p>составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (утв. И введение в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 68-ст)</p>		
3	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</p>	<p>ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).</p>	01.08.2023	<p>Выполнено</p> 
4	<p>На объектах запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</p>	<p>ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).</p>	01.08.2023	<p>Выполнено</p> 

5	Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя.	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).	01.08.2023	Выполнено 
---	--	---	------------	--

Директор:

Бондарчук Т.А.

